



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.К00105

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ».
Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 109428, г. Москва, ул. Рязанский проспект, д. 10 стр. 18, 4 этаж, комн. 1.
Основной государственный регистрационный номер: 5147746029305.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7721844518.
Телефон: +7 (495) 722-64-93, адрес электронной почты: info@ts-krovizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные Технологии Сарова».
Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности по производству продукции: Россия, 607188, Нижегородская область, город Саров, ул. Димитрова, д.2.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Материалы строительные рулонные изоляционные на полипропиленовой и полиэтиленовой основе марки JF, JV, JTC типов: продукции: JF D (N) SILVER, JF D (N) STANDART, JF D (N) SPECIAL, JF N AL 170, JTC. Выпускаемые согласно ТУ 22.29.29-001-79661513-2018 «МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ». Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(ОКПД2)
22.29.29.000

ТН ВЭД
3921909000;
3919108000

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п.7, метод 2) (Группа горючести Г4); ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (Группа воспламеняемости В3); ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18) (Дымообразующая способность ДЗ); ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.20) (Токсичность продуктов горения Т4); ГОСТ 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» (группа распространения пламени РП4).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПОЖ/Э-25/06-0024 от 25.06.2025 года, выданный Испытательный центр «ПОЖЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТОИЛ003, сроком действия до 08.01.2026 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 22.29.29-001-79661513-2018 «МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 25.06.2025 ПО 24.06.2030

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.