

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



N RU C-RU.АД67.В.00471/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор», ОГРН: 1025000511513, ИНН: 5001027607
Место нахождения (адрес юридического лица): 143909, Россия, Московская область, город Балашиха, Покровский проезд, дом 9, телефон: +74957950160, адрес электронной почты: akzonobel@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор»,
ОГРН: 1025000511513, ИНН: 5001027607
Место нахождения (адрес юридического лица): 143909, Россия, Московская область, город Балашиха, Покровский проезд, дом 9

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»
ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытия для внутренней отделки помещений из красок на основе водной дисперсии стирол-акриловых полимеров, толщиной сухого слоя от 0,08 мм до 0,12 мм, расходом на один слой от 80 г/м² до 200 г/м², торговой марки «DULUX» (Дюлак), марок: согласно Приложению №1 на 1 листе, выпускаемых по ТУ 20.30.11-042-48797870-2017 «Интерьерные водно-дисперсионные краски. Технические условия»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 3248/М-22 от 21.12.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № БЦ123-325.22-02 от 25.11.2022 г.
Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно Приложению №2 на 1 листе.
Условия хранения: при температуре от 5°C до 30°C.
Гарантийный срок хранения красок – 4 года со дня изготовления при хранении в оригинальной упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.12.2022 г. по 22.12.2027 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00471/22

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
20.30.11.120	-	Покрытия для внутренней отделки помещений из красок на основе водной дисперсии стирол-акриловых полимеров, толщиной сухого слоя от 0,08 мм до 0,12 мм, расходом на один слой от 80 г/м² до 200 г/м², торговой марки «DULUX» (Дюлак), марок: - Professional Diamond BW (Дюлак Профешинал Даймонд база би дабл ю); - Professional Diamond BM (Дюлак Профешинал Даймонд база би эм); - Professional Diamond BC (Дюлак Профешинал Даймонд база би си); - Professional Diamond Extra Matt BW (Дюлак Профешинал Даймонд Экстра Матт база би дабл ю); - Professional Diamond Extra Matt BM (Дюлак Профешинал Даймонд Экстра Матт база би эм); - Professional Diamond Extra Matt BC (Дюлак Профешинал Даймонд Экстра Матт база би си); - Professional Vinyl BW (Дюлак Профешинал Винил база би дабл ю); - Professional Vinyl BM (Дюлак Профешинал Винил база би эм); - Professional Vinyl BC (Дюлак Профешинал Винил база би си); - Professional Vinyl Extra Matt BW (Дюлак Профешинал Винил Экстра Матт база би дабл ю); - Professional Vinyl Extra Matt BM (Дюлак Профешинал Винил Экстра Матт база би эм); - Professional Vinyl Extra Matt BC (Дюлак Профешинал Винил Экстра Матт база би си); - Professional Bindo 2 BW (Дюлак Профешинал Биндо 2 база би дабл ю); - Professional Bindo 2 BM (Дюлак Профешинал Биндо 2 база би эм); - Professional Bindo 2 BC (Дюлак Профешинал Биндо 2 база би си); - Professional Bindo 3 BW (Дюлак Профешинал Биндо 3 база би дабл ю); - Professional Bindo 3 BM (Дюлак Профешинал Биндо 3 база би эм); - Professional Bindo 3 BC (Дюлак Профешинал Биндо 3 база би си); - Professional Bindo 7 BW (Дюлак Профешинал Биндо 7 база би дабл ю); - Professional Bindo 7 BM (Дюлак Профешинал Биндо 7 база би эм); - Professional Bindo 7 BC (Дюлак Профешинал Биндо 7 база би си); - Professional Bindo 20 BW (Дюлак Профешинал Биндо 20 база би дабл ю); - Professional Bindo 20 BM (Дюлак Профешинал Биндо 20 база би эм); - Professional Bindo 20 BC (Дюлак Профешинал Биндо 20 база би си); - Professional Bindo 40 BW (Дюлак Профешинал Биндо 40 база би дабл ю); - Professional Bindo 40 BM (Дюлак Профешинал Биндо 40 база би эм); - Professional Bindo 40 BC (Дюлак Профешинал Биндо 40 база би си); - Professional Bindo Expert BW (Дюлак Профешинал Биндо Эксперт база би дабл ю); - Professional Bindo Expert BC (Дюлак Профешинал Биндо Эксперт база би си)	ТУ 20.30.11-042-48797870-2017 «Интерьерные водно-дисперсионные краски. Технические условия»



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

М.П. Сертификатов
(подпись)

Собольков
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Собольков Алексей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00471/22

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Группа горючести - слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Маху
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Собольков
(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))