

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.02709

038314

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС" (ООО "КНАУФ ГИПС").
Место нахождения (адрес юридического лица): 143405, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, улица Центральная, дом 139. Адрес места осуществления деятельности: 143405, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, улица Центральная, дом 139. ОГРН: 1025002863049. Телефон: +78007707667. Электронная почта: info@knauf.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ" (ООО "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ"). Место нахождения (адрес юридического лица): 192102, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Салова, дом 45, литера Ж, помещение 1-Н, комната 17. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192102, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Салова, дом 45, литера Ж; 456442, РОССИЯ, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Станционная, дом 49Д; 413840, РОССИЯ, Саратовская область, город Балаково, улица Транспортная, дом 19; 692770, РОССИЯ, Приморский край, город Артем, переулок Заводской, дом 31. ОГРН: 1057813001795. Телефон: +78123477926. Электронная почта: cs@danogips.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность". Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166.
Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытия на основе шпаклевок финишных готовых полимерных КНАУФ-Полимер Финиш, толщиной готового слоя от 0,2 до 4,0 мм, с расходом от 0,24 до 4,8 кг/м³ без учета технологических потерь, изготавливаемых в соответствии с ТУ 23.64.10-018-04001508-2018. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД)
23.64.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94. ГОСТ 30402-96. ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18. ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20
См. Приложение – бланк № 010445.

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол сертификационных испытаний № 121-С-25 от 30.06.2025 выдан ИЛ ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность" Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно). Акт о результатах анализа состояния производства № 67-АСП/25 от 06.05.2025 выдан Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа" "Пожарная Безопасность" Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ТУ 23.64.10-018-04001508-2018 «ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ «КНАУФ ПОЛИМЕР ФИНИШ» от 11.05.2018

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 08.07.2025 ПО 07.07.2030

М.П.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

А.С. Хромова
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

подпись

А.В. Савицкий
(инициалы, фамилия)

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02709

(номер сертификата соответствия)

010445

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта	Обозначение и наименование национального стандарта	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т1 (малоопасные)




Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись

А.С. Хромова
(инициалы, фамилия)


подпись

А.В. Савицкий
(инициалы, фамилия)